



CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'EST DE L'ONTARIO  
PROFIL DE VENTILATION DU CONSEIL SCOLAIRE

<b>Nom de l'école</b>	<b>ÉÉP Louise-Arbour</b>
<b>Système de ventilation</b>	Ventilation non mécanique (ventilation naturelle/extraction seulement)

<b>Mesures de ventilation et de filtration de l'air dans les écoles*</b>	
Ventilation évaluée	✓
Les systèmes de ventilation fonctionnent plus longtemps	Sans objet
Filtres de qualité supérieure installés	Sans objet
Fréquence des changements de filtre augmentée	Sans objet
Admission d'air frais augmentée (fenêtres et [ou] systèmes de ventilation mécanique)	✓
Unités de filtration HEPA déployées dans les classes portatives**, au besoin	Sans objet
Nombre d'unités de filtration d'air HEPA autonomes en place	45

\* Certaines mesures peuvent ne pas être possibles dans le contexte d'un établissement ou d'un milieu scolaire et de systèmes du bâtiment connexes.

\*\* Haute efficacité contre les particules de l'air (HEPA)